



УТВЕРЖДАЮ
Директор
МУП "ЖКХ р.п.Колывань"
А.В.Пастухов
" 18 " 2023 г.



График теплового режима на ОЗП 2023-2024гг.
котельных "Юность", "ЦРБ", "МПК"
МУП "ЖКХ р.п.Колывань"

Температура наружного воздуха Т н.в., °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т пр., °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе Т обр., °С
8	39	34
7	40	35
6	41	36
5	42	37
4	43	37
3	44	38
2	45	39
1	46	40
0	47	41
-1	48	42
-2	49	43
-3	50	44
-4	51	44
-5	52	44
-6	53	45
-7	54	45
-8	55	47
-9	56	48
-10	57	49
-11	58	49
-12	59	49
-13	60	49
-14	61	49
-15	62	49
-16	63	49
-17	64	49
-18	65	50
-19	66	51
-20	66	51

Температура наружного воздуха Т н.в., °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т пр., °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе Т обр., °С
-20	66	51
-21	67	52
-22	68	53
-23	69	54
-24	69	54
-25	70	55
-26	70	55
-27	71	56
-28	72	57
-29	73	58
-30	73	58
-31	73	58
-32	74	59
-33	74	59
-34	74	59
-35	74	59
-36	75	60
-37	75	60
-38	75	60
-39	75	60
-37	75	60
-38	75	60
-39	80	65
-40	81	66
-41	80	67
-42	82	68
-43	83	68
-44	84	68
-45	85	70